

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Tel: 29/360-321; 29/360-323
Tel./fax: 29/360-323
E-mail: info@dakov.hu

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS LABORATÓRIUMI HÁTTÉRÉNEK BIZTOSÍTÁSA A DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI TERÜLETÉN

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

„műszaki specifikáció”

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a 2018. évben a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A 2018. év során az OTH előírása további peszticidek vizsgálata, amelynek a határozatát mellékeljük.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).

Összesen

52 darab vízmű	DAKÖV KFT LABORATÓRIUMI ÖSSZESÍTŐ 2018 ÉVBEN(db) ÉS BECSÜLT ÉRTÉK(Ft):		1537
Sorszám	Üzemigazgatóság	Darabszám (db):	Beárzott érték (Ft)
1.	ABONYI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	73	0 Ft
2.	BAGI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	457	0 Ft
3.	DABASI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	475	0 Ft
4.	MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	319	0 Ft
5.	RÁCKEVEI ÜZEMIGAZGATÓSÁG	213	0 Ft

1. ABONYI ÜZEMIGAZGATÓSÁG (ivóvíz):

Sorszám	Ellátási terület	Ágazat
1.	Abony	ivóvíz
2.	Kőröstetlen	ivóvíz

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz több ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).

2. BAGI ÜZEMIGAZGATÓSÁG (ivóvíz):

Sorszám	Ellátási terület	Ágazat
3.	Aszód	ivóvíz
4.	Bag	ivóvíz
5.	Domony	ivóvíz
6.	Domony-Domonyvölgy	ivóvíz
7.	Galgahévíz	ivóvíz
8.	Galgamácsa	ivóvíz
9.	Hévízgyörk	ivóvíz
10.	Iklad	ivóvíz
.		
11.	Kartal	ivóvíz
.		
12.	Vácegres	ivóvíz
.		
13.	Váckisújfalu	ivóvíz
.		
14.	Tura	ivóvíz
.		
15.	Dány	ivóvíz
.		
16.	Dány - Dányszentkirály	ivóvíz
.		
17.	Valkó	ivóvíz
18.	Vácszentlászló	ivóvíz
19.	Zsámbok	ivóvíz
20.	Isaszeg	ivóvíz
21.	Gyömrő	ivóvíz

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).

3. DABASI ÜZEMIGAZGATÓSÁG (ivóvíz):

Sorszám	Ellátási terület	Ágazat
22 .	Alsónémedi	ivóvíz
23 .	Bugyi	ivóvíz
24 .	Bugyi - Felsővány	ivóvíz
25 .	Dabas	ivóvíz
26 .	Dabas Szőlő	ivóvíz
27 .	Örkény	ivóvíz
28. 29 .	Kakucs	ivóvíz
29 .	Hernád	ivóvíz
30. 31. 32. 33. 34. 35.	Páty	ivóvíz
	Pusztavacs	ivóvíz
	Táborfalva	ivóvíz
	Tatárszentgyörgy	ivóvíz
	Újhartyán	ivóvíz
	Újlengyel	ivóvíz

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).

4. MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁG (ivóvíz):

Sorszám	Ellátási terület	Ágazat
36. 37 .	Monor	ivóvíz
37 .	Gomba	ivóvíz
38 .	Monorierdő	ivóvíz
39 .	Csévharaszt	ivóvíz
40. 41 .	Pilis	ivóvíz
41 .	Albertirsa	ivóvíz
42 .	Dánszentmiklós	ivóvíz
43 .	Nyáregyháza	ivóvíz
44 .	Vasad	ivóvíz
45 .	Felsőfarkasd	ivóvíz

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).

5. RÁCKEVEI ÜZEMIGAZGATÓSÁG (ivóvíz);

Sorszám	Ellátási terület	Ágazat
46.	Ráckeve	ivóvíz
47.	Dömsöd	ivóvíz
48.	Szigetbecse	ivóvíz
49.	Lórév	ivóvíz
50.	Makád	ivóvíz
51.	Szigetújfalu	ivóvíz
52.	Szigetcsép	ivóvíz

Ivóvíz ágazaton belül a vízbázisok, technológiák, tárolók és a szolgáltatott ivóvíz ütemterv szerinti mintavételi helyen történő vizsgálata.

Az ellenőrzési és vizsgálati programot a módosított 201/2001.(X.25.) sz. Korm. rend. 1. és 2. sz. melléklete előírásai, a 21/2002.(IV. 25.) KöViM. Rendelet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala 2013. évi előírásai alapján kell összeállítani.

A mintavételeket is és a vizsgálatokat is az akkreditált környezetvédelmi laboratórium (ok) végzi (k).



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI FELADATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 10362-20/2017/KORTAP

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Dr. Beregszászi Tímea

Tel.szám: +36 1 476 1100/1278

Melléklet:

- 2018-as peszticid lista

- 2019-es peszticid lista

*Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra
hivatkozni szíveskedjék.*

Kurdi Viktor elnök	Magyar Víziközmű Szövetség	titkarsag@maviz.org
Dr. Surján Orsolya főigazgató	Országos Közegészségügyi Intézet	oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Dr. Oravecz Márton elnök	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	eknokititkarsag@necbih.gov.hu
Murányiné Krempels Gabriella főosztályvezető	Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztálya	gabriella.krempels.muranyine@bm.gov.hu
Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető	Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc Felügyeleti Főosztály	zoltan.gombos@fm.gov.hu
Valamennyi Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottja		E-mail útján

Tárgy: Ivóvízből vizsgálandó peszticidek listája

Tisztelt Címzett!

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint az ivóvízben azokat a peszticideket kell vizsgálni, amelyek az adott vízellátó rendszerben jelen lehetnek. Ennek eldöntéséhez évente ad támpontot az országos tisztifőorvos, de a helyi információk (területi vízügyi hatóságok, megyei kormányhivatalok, növényvédelmi állomások véleményének) figyelembevétele is szükséges.

A fentiekre tekintettel az egyeztetések megtörténtek az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Földművelésügyi Minisztérium, az Országos Közegészségügyi Központ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakértőinek bevonásával. Az egyeztetést követően a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc Felügyeleti Főosztályának munkatársai összeállítottak egy induló ivóvíz monitoring vizsgálatra javasolt, 26 db hatóanyagot tartalmazó listát, mely tartalmazta az egyes anyagok rövid leírását is.

Az összeállított 26 db hatóanyagot tartalmazó lista, véleményezésre megküldésre került a Magyar Víziközmű Szövetség, az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Belügyminisztérium Vízgazdálkodási Főosztálya, és a vizsgálólaboratóriumokkal rendelkező Megyei Kormányhivatalok részére.

A beérkezett vélemények, észrevételek alapján, az OKI szakértőinek a bevonásával, az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: OTFHÁT) összeállította a végleges, ivóvíz monitoringra jelölt peszticid listát a 2018. évre vonatkozóan, melyet mellékelten megküldök, további szíves felhasználásra.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2019. évre is elkészült a vizsgálatra javasolt peszticidek listája a vizsgálólaboratóriumok felkészülésének elősegítése céljából, melyet mellékelten szintén megküldök.

Az OTFHÁT intézkedik továbbá az ivóvíz monitoringra jelölt peszticid lista Egészségügyi Közlényben való megjelenéséről, és az ÁNTSZ, valamint az OKI honlapon történő közzétételéről.

Minden résztvevőnek köszönöm a közreműködését a lista összeállításában, mely minden évben frissítésre kerül majd, erre tekintettel a 2018. évben egyeztetéseket fogok kezdeményezni a 2020-as lista elkészítéséhez.

Budapest, 2017. december 6.

Tisztelettel:



Dr. Szentés Tamás



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 8. megjegyzése alapján az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár a 2018. évre az alábbi peszticidek vizsgálatát javasolja ivóvízből:

2018. év	
Sor-szám	Peszticid neve
1	Atrazin
2	Dezetil-atrazin
3	Dezizopropil-atrazin
4	DDT (diklór-difenil-triklórétán)
5	DDD
6	DDE
7	Endosulfán
8	Endosulfán-szulfát
9	S-metolaklór
10	Acetoklór
11	Terbutilazin
12	2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
13	Bentazon
14	Klórpirifosz
15	Metazaklór
16	MCPA
17	Simazine
18	alfa-, béta-, gamma- és delta-Lindán



EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 8. megjegyzése alapján az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár a 2019. évre az alábbi peszticidek (26 db) vizsgálatát javasolja ivóvízből:

2019. év	
Sor-szám	Peszticid neve
1	Atrazin
2	Dezetil-atrazin
3	Dezizopropil-atrazin
4	DDT (diklór-difenil-triklóretán)
5	DDD
6	DDE
7	Endoszulfán
8	Endoszulfán-szulfát
9	S-metolaklór
10	Acetoklór
11	Terbutilazin
12	2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid)
13	Bentazon
14	Klórpirifosz
15	Metazaklór
16	MCPA
17	Simazine
18	alfa-, béta-, gamma- és delta-Lindán
19	Glifozát
20	AMPA (2-amino-3-(5-metil-3-oxo-1,2-oxazol-4-il) propánsav)
21	Pendimetalin

Sor- szám	Peszticid neve
22	Dimeténamid-p
23	Tebukonazol
24	Dikamba
25	Klórtaonil
26	Metribuzin